



УТВЕРЖЕНО  
распоряжением МЧС России  
от 20.03.2023



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**

656006 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная 2-и, тел. 8(3852)-202-319

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
№ 5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю**

658820 Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, 192, e-mail: 5tond@22.mchs.gov.ru  
телефон 8(38568) 5-38-37

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22230061000206774246/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД № 7 «РАДУГА» КУЛУНДИНСКОГО  
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ИНН 2253005290**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

18 июля 2023 года дознавателем отделения дознания ТО НД и ПР № 5 УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Алтайскому краю – государственным инспектором г. Славгорода, г. Ярост  
Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого националь  
Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Климяком Артемом Алексеевичем  
проведен обязательный профилактический визит по адресу: Алтайский край, Кулундинский  
район, с. Кулунда, ул. 50 Лет СССР, 13, в ходе которого присутствовал заведующий МБДО  
№ 7 «Радуга» Могильницкая Елена Юрьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии).

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со ст 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) в муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка



		которого (-ых) нарушены	
1.	На объекте защиты линии электроснабжения помещений не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.	ч. 4 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2024
2.	В кабинете заведующего поверх дымовых пожарных извещателей установили натяжной потолок, тем самым ограничив (уменьшив) зону действия автоматической пожарной сигнализации.	п.п. «е» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	31.08.2023
3.	Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	01.06.2024
4.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	01.06.2024
5.	На объекте защиты в подсобном помещении, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника	п.п. «в», п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	31.08.2023
6.	В подсобном помещении (помещении со стеллажом), расстояние от светильника с лампой накаливания, до хранящихся товаров менее 0,5 метра.	п. 288 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	31.08.2023
7.	С групповой ячейки (с помещения класса функциональной пожарной	п.4 ст.4, ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.06.2024



	опасности Ф 1.1.) отсутствует второй эвакуационный выход (группа «Ясли»; «Младшая» группа).	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.3; п.5.2.4 Свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. Приказом МЧС № 194 от 19.03.2020 г.; п.6.12 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	
8.	На полу на путях эвакуации допускается перепад высот (выступ) высотой менее 45 см, при этом не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандус.	п.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.28 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.06.2024
9.	Класс пожарной опасности деревянных перегородок отделяющей подсобные помещения (помещения с расположением стеллажей) от остальной части здания, не соответствует требуемому классу конструктивной пожарной опасности перегородок для здания III степени огнестойкости (сведения взяты с декларации пожарной безопасности).	п.4 ст.4, таблица 22, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.19, таблица 5, СНиП 21-01-97*, «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.06.2024

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являющимися обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) срокам устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.



установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**Информацию об исполнении Предписания с приложением копий документов подтверждающих устранение нарушений, прошу направить в адрес ТО НД и ПР №5 и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю по адресу: 658820, Алтайский край г. Славгород, ул. Володарского, д.192, любым доступным способом или на электронную почту: [tond5@mail.ru](mailto:tond5@mail.ru) не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока исполнения предписания.**

Климюк Артем Алексеевич – дознаватель отделения дознания ТО НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое и Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«27» июля 2023г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

27.07.2023

(должность, фамилия, инициалы)

**Телефон доверия:**

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.

