



УТВЕРЖ
распоряжением МЧС Р
от 20.03.2023



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**

656006 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная 2-и, тел. 8(3852)-202-319

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
№ 5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю**

658820 Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, 192, e-mail: 5tond@22.mchs.gov.ru
телефон 8(38568) 5-38-37

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22230061000206775377 /1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД № 7 «РАДУГА» КУЛУНДИНСКОГО
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ИНН 2253005290**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

18 июля 2023 года дознавателем отделения дознания ТО НД и ПР № 5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – государственным инспектором г. Славгорода, г. Ярово-Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национальных Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Климяком Артемом Алексеевичем проведен обязательный профилактический визит по адресу: Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Дружбы, 33, в ходе которого присутствовал заведующий МБДОУ ДС «Радуга» Могильницкая Елена Юрьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии).

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) в муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

			ти
1.	На объекте защиты линии электроснабжения помещений не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.	ч. 4 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2024
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	01.06.2024
3.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	01.06.2024
4.	На объекте защиты (в том числе в подвале), эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника.	п.п. «в», п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	31.08.2023
5.	На дверях, ведущих в лестничные клетки второго этажа отсутствуют устройства для самозакрывания с уплотнением в притворах.	п.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.18 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.06.2024
6.	В подвальном помещении руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе	п.15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	01.06.2024

	электрическими проводами, а так же стыки бетонных плит.		
7.	В помещении подвала эксплуатируется электрическая проводка с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а», п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	31.08.2023
8.	Для отделки потолка коридора, ведущего из основного здания в спортивный зал используется деревянная потолочная плитка (отделочный материал) на которую отсутствует техническая документация содержащая информацию о показателях ее пожарной опасности, позволяющая сделать вывод об характере и области применения.	ст.13, ст. 134, таблица 27, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.25 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	01.06.2024
9.	На объекте защиты в подвальном помещении происходит хранение (складирование) горючих материалов (дерево, декорации, резиновые изделия и изделия на основе каучука).	п.п. «а», п.п. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	31.08.2023
10.	Отсутствуют световые оповещатели (световое табло) «Выход» над дверями эвакуационных выходов ведущих наружу из коридора соединяющего основное здание и спортивный зал.	п.4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3 Свод правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.06.2024
11.	Помещение подвала не оборудовано системой пожарной сигнализации (автоматической пожарной сигнализацией).	п.5; приложение 1, п. 11 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации,	01.06.2024

	управления эвакуацией людей при пожаре».	
--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на кого возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками устранения физические и юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписание в установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Информацию об исполнении Предписания с приложением копий документов подтверждающих устранение нарушений, прошу направить в адрес ТО НД и ПР №5 УИ и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю по адресу: 658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, д.192, любым доступным способом или на адрес электронной почты: tond5@mail.ru не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока исполнения предписания.

Климюк Артем Алексеевич – дознаватель отделения дознания ТО НД и ПР №5 УИ и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое и Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«27» июля 2023г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

27.07.2023

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.

