



УТВЕРЖД  
распоряжением МЧС Рос  
от 20.03.2023 г



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**

656006 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная 2-и, тел. 8(3852)-202-319

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**№ 5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю**

658820 Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, 192, e-mail: 5tond@22.mchs.gov.ru,

телефон 8(38568) 5-38-37

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ**

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22230061000206773719/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНО-  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД № 7 «РАДУГА» КУЛУНДИНСКО-  
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ИНН 2253005290**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

**18 июля 2023 года дознавателем отделения дознания ТО НД и ПР № 5 УНД и ПР ГУ М  
России по Алтайскому краю – государственным инспектором г. Славгорода, г. Ярово  
Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национальн  
Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Климяком Артемом Алексееви  
проведен обязательный профилактический визит по адресу: Алтайский край, Кулундинс  
район, с. Кулунда, ул. Ленина, 2, в ходе которого присутствовал заведующий МБДОУ ДС  
«Радуга» Могильницкая Елена Юрьевна**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии).

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со стат  
90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре  
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отмет о выполнии

		которого (-ых) нарушены		
1.	На объекте защиты линии электроснабжения помещений не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.	ч. 4 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2024	
2.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние, своевременное обслуживание (проверку внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479; п.3.15 ГОСТ Р 59643-2021 Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.	01.06.2024	
3.	Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	01.06.2024	
4.	На дверях, ведущих в лестничные клетки первого и второго этажа отсутствуют (находятся в не исправном состоянии) устройства для самозакрывания с уплотнением в притворах.	п.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.06.2024	
5.	На объекте защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации) которая эксплуатируется сверх срока службы, установленного изготовителем. <i>ант</i>	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	15.08.2023	
6.	На объекте защиты в	п.п. «а», п.п. «б» п. 16	01.06.2024	

	подвальном помещении происходит хранение (складирование) горючих материалов (бумага, дерево)	Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.		
7.	В помещении прачки на дымовых пожарных извещателях установлены пластиковые колпаки, которые ограничивают (уменьшают) зону действия автоматической пожарной сигнализации.	п.п. «е» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	15.08.2023	
8.	В подвальном помещении руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами.	п.15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	01.06.2024	
9.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	01.06.2024	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований

пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**Информацию об исполнении Предписания с приложением копий документов, подтверждающих устранение нарушений, прошу направить в адрес ТО НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю по адресу: 658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, д.192, любым доступным способом или на адрес электронной почты: [tond5@mail.ru](mailto:tond5@mail.ru) не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока исполнения предписания.**

Климюк Артем Алексеевич – дознаватель отделения дознания ТО НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое и Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«27» июля 2023г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«27» июля 2023г.

(должность, фамилия, инициалы)

**Телефон доверия:**

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.

