



УТВЕРЖЕНО  
распоряжением МЧС России  
от 20.03.2022



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**

656006 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная 2-и, тел. 8(3852)-202-319

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
№ 5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю**

658820 Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, 192, e-mail: 5tond@22.mchs.gov.ru  
телефон 8(38568) 5-38-37

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22230061000206769303/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД № 7 «РАДУГА» КУЛУНДИНСКОГО  
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ИНН 2253005290**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

**18 июля 2023 года дознавателем отделения дознания ТО НД и ПР № 5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – государственным инспектором г. Славгорода, г. Ярово-Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национальнo-Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Климюком Артемом Алексеевичем проведен обязательный профилактический визит по адресу: Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Целинная, 77, в ходе которого присутствовал заведующий МБДОУ Д/7 «Радуга» Могильницкая Елена Юрьевна**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии).

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) муниципального контроля в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

		которого (-ых) нарушены	
1.	На объекте защиты линии электроснабжения помещений не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.	ч. 4 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.04.2024
2.	На дверях, ведущих в лестничные клетки второго этажа отсутствуют (находятся в не исправном состоянии) устройства для самозакрывания с уплотнением в притворах.	п.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.18 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.04.2024
3.	Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	01.04.2024
4.	На объекте защиты в подвальном помещении происходит хранение (складирование) горючих материалов (бумага, дерево).	п.п. «а», п.п. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	31.08.2023
5.	На путях эвакуации (в коридоре ведущему к помещению прачки), размещена мебель (установлен шкаф).	п.п. «б» п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479	31.08.2023
6.	В подвальном помещении руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими	п.15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	01.04.2024

	коммуникациями, в том числе электрическими проводами.			
7.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	01.04.2024	
8.	В системе пожарной сигнализации в подвальном помещении используются тепловые пожарные извещатели вместо требуемых дымовых пожарных извещателей.	п.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3, таблица 1, п.9 НПБ 110-03 «Перечень зданий сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п.5 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 года № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.04.2024	
9.	На расстоянии менее 1 метра от вводного электрощита, происходит хранение горючих материалов.	п.п. «е», п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.	31.08.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками и устранения физическими и юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководител

организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена ответственность с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование установленного законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**Информацию об исполнении Предписания с приложением копий документов подтверждающих устранение нарушений, прошу направить в адрес ТО НД и ПР №5 и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю по адресу: 658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, д.192, любым доступным способом или на электронную почту: [tond5@mail.ru](mailto:tond5@mail.ru) не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока исполнения предписания.**

Климюк Артем Алексеевич – дознаватель отделения дознания ТО НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое и Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)  
М.Л.П.

«27» июля 2023г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

27.07.2023

(должность, фамилия, инициалы)

**Телефон доверия:**

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.

